



Danfoss Solar Inverters A/S

Jyllandsgade 28,
DK-6400 Sønderborg, Denmark
CVR No.: 26 84 36 26

Ph.: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301

E-mail: solar-inverters@danfoss.com
Homepage: www.solar-inverters.danfoss.com

Dichiarazione di approvazione United Solar Ovonic approvazione di Danfoss Solar Inverters A/S inverter senza trasformatore

Inverter senza trasformatore di Danfoss Solar Inverters A/S del tipo TLX sono omologati per l'uso con moduli e laminati FV UniSolar

I tipi approvati sono:

- TLX 10k
- TLX 12,5k
- TLX 15k

L'approvazione da parte di United Solar Ovonic degli inverter senza trasformatore Danfoss Solar Inverters A/S del tipo TLX è anche valida per soluzioni integrate fatte dai partner di United Solar Ovonic.

Vedi <http://www.uni-solar.com>

Requisiti United Solar Ovonic relativi alla configurazione dell'impianto FV:

È necessario considerare che i moduli e laminati FV UniSolar producono una tensione superiore a (+11%) e una corrente superiore (+4%) prima della deriva iniziale.

Vedi le "Note sui prodotti e il loro utilizzo - applicazioni a film sottile 01" per maggiori informazioni sulle applicazioni a fil sottile.

Data: 31-10-2008	Approvato da  Danfoss Solar Inverters A/S
---------------------	--